



※ 階段諸寸法について

屋内階段 (S造_折返し型)

ケアゲ : 194.12mm

踏み面 : 240.00mm

有効幅 : 1200.0mm

屋外階段 (S造_折返し型)

ケアゲ : 197.22mm

踏み面 : 250.00mm

有効幅 : 900.0mm

踊り場部手摺高さ : 1100mm

【凡例】 (H) : 消火器ABC10型ヲ示す

外壁 1時間耐火: ALC版 t=100mm 建告第1399号

114条区画(両面施工): 強化PBt=12.5+9.5両面2重貼り

LGS地下中空間仕切壁 1時間耐火

* B15(吉野石膏)認定番号 FP060NP-9075 同等品

※ 消防無窓階のチェック

1階床面積: 262.03㎡ / 30=8.74㎡

有効開口面積合計

南窓W0.85×H1.7×5箇所=7.225㎡

北窓W0.85×H1.2×2箇所=2.04㎡

西ドアW0.8×H2.0=1.6㎡

合計10.865㎡ > 8.74㎡

※ よって無窓階ではない

1階平面図 S=1/100

10

記事

BEST SPACE

有限会社 ベストスペース

一級建築士事務所

一級建築士事務所愛知県知事登録 (いー30) 第9085号

一級建築士大臣登録 第134284号 福田直樹

工事名

(仮称)メイカーズケア 二川 新築工事

図面名称

1階平面図

縮尺

1/100

年月日

製図

検図

訂正

図面番号

A-10