



2階平面図 S=1/100

凡例		
	界壁・小屋裏界壁 (45分準耐火) 詳細は図面番号No4による 貫通する給水管・排水管・配電管の仕様は建設省告示第1422号による	
	消防用大型開口部	
	階段手摺	
	ガス給湯ボイラー (下部配管カバー)	
	換気扇250 火気使用室以外ハ電気図ニヨル	
	24h換気設備 V-08KPLD3(三菱)	
	24h換気設備給気口 P-13QU3(三菱)	
	粉末ABC消火器10型 * 消火器ボックス内設置240×170	
	煙式火災警報器・電池式/検定品	
	煙式火災警報器 (壁式)・電池式/検定品	
	熱式火災警報器・電池式/検定品	
	熱式火災警報器 (壁式)・電池式/検定品	
	24h換気経路 片引き戸 片開き戸下部に換気用隙間確保	
		洗面所 3.3124㎡ 浴室 2.4843㎡ キッチン・階段 8.29085㎡ 洋室 12.4215㎡ 吹抜 0.4042㎡
		階段寸法 有効巾775 蹴上212 踏面210 (廻り部分166)