符号	AW 1	台数	10

0101 ※ Vリブウォール用防火サッシ（内付）



W1610×H1305

形式	アルミ引違い窓		
種類	単窓	仕上げ（カラー）	シルバー（SLC）
ガラス	網入型 6.8mm（FW6.8） 防火認定品グレイジングガスケット留め		
消防関連	防火設備		
オペレーター	なし		
見込み	70		
付属金物	標準付属品：クレセント（サブロック付）		
備考	網戸（ポリプロピレン）、ピースアングル		

符号	AW 2	台数	10

0101 ※ Vリブウォール用防火サッシ（内付）



W3410×H1305

形式	アルミ引違い窓		
種類	2連窓	仕上げ（カラー）	シルバー（SLC）
ガラス	網入型 6.8mm（FW6.8） 防火認定品グレイジングガスケット留め		
消防関連	防火設備		
オペレーター	なし		
見込み	70		
付属金物	標準付属品：クレセント（サブロック付）		
備考			

符号	AW 2a	台数	3

0101 ※ Vリブウォール用防火サッシ（内付）



W3410×H1305

形式	アルミ引違い窓		
種類	2連窓	仕上げ（カラー）	シルバー（SLC）
ガラス	網入型 6.8mm（FW6.8） 防火認定品グレイジングガスケット留め		
消防関連	防火設備		
オペレーター	なし		
見込み	70		
付属金物	標準付属品：クレセント（サブロック付）		
備考	網戸（ポリプロピレン）、ピースアングル		

符号	AW 3	台数	9

0401 ※ Vリブウォール用防火サッシ（内付）



W3410×H530

形式	アルミ排煙外倒し窓		
種類	2連窓	仕上げ（カラー）	シルバー（SLC）
ガラス	網入型 6.8mm（FW6.8）		
消防関連	防火設備		
オペレーター	手動式（露出タイプ）	開放角度	60°
見込み	70		
付属金物	標準付属品：開放ダンパー（隠蔽タイプ）		
備考			

符号	AW 4	台数	4

0201 ※ Vリブウォール用防火サッシ（内付）

W410×H530

形式	アルミすべり出し窓		
種類	単窓	仕上げ（カラー）	シルバー（SLC）
ガラス	網入型 6.8mm（FW6.8）		
消防関連	防火設備		
オペレーター		開放角度	30°
見込み	70		
付属金物	標準付属品：ハンドル、フリクションステイ		
備考	内開き網戸（ポリプロピレン）、ピースアングル		

符号	AD 1	台数	3

0601 ※ Vリブウォール用外付け



W800×H2000

形式	アルミ開きドア		
種類	片開き	仕上げ（カラー）	シルバー（SLC）
ガラス	上:網入型 6.8mm（FW6.8） 下:アルポリック 3mm		
消防関連	一般仕様		
見込み	70		
付属金物	標準付属品：レバーハンドル（MIWA LA-20）、ドアクローザー（ストップ有）		
	丁番（SUS）、SUS省摺（浅型）		
備考			

yess 標準仕様

◆アルミ排煙外倒し窓
◆段窓（排煙外倒し窓）付き引違い窓
開閉角度　60°

◆アルミガラリ窓（固定式　手動レバー式可動　ヒューズ式可動）
固定式（開口率：33%）

◆スチール可動ガラリ（外付け、内付け）
開口率30%～34%
ﾋｭｰｽﾞ溶解温度60℃ or 68℃

◆軽量ハンガードア　（片引き、両引き、2重片引き、2重両引き）
ﾊﾟﾈﾙ框、上下框、水切り＝熱硬化性樹脂焼付塗装　ｏｒ　常温塗装
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ＝一般錆止めペイント塗装 耐風圧：585 Pa以上

◆軽量手動シャッター（内巻、外巻）
耐風圧：340～490 Pa
横河範囲外：はつり工事、ﾓﾙﾀﾙ充填、養生及びｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

◆軽量電動シャッター（内巻、外巻）
耐風圧：290～490 Pa
横河範囲外：はつり工事、ﾓﾙﾀﾙ充填、養生及びｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ用配管、裏箱取り付け 1次側電源供給（開閉装置まで）

◆軽量電動シャッター（内巻、外巻）
耐風圧：490～1470 Pa
横河範囲外：はつり工事、ﾓﾙﾀﾙ充填、養生及びｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ用配管、裏箱取り付け 1次側電源供給（開閉装置まで）

◆防火区画用重量電動シャッター
◆防火区画用重量手動シャッター
横河範囲外：はつり工事、ﾓﾙﾀﾙ充填、養生及びｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　防災設備工事
押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ用配管、裏箱取り付け 1次側電源供給（連動中継器電源）

◆オーバーヘッドドア ※手動　（ハイリフト型、ハイリフトコンター型、バーチカル型）
耐風圧：735 Pa　　開閉種類：バランス式、チェーン式
横河範囲外：はつり工事、養生及びｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

◆高速シートシャッター パイプレスシートタイプ
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ制御、ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ方式
横河範囲外：はつり工事、ﾓﾙﾀﾙ充填、養生及びｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
制御盤用配管、裏箱取り付け　1次側電源供給、上塗り塗装工事

◆高速シートシャッター パイプ補強シートタイプ
ﾌﾞﾚｰｸｱｳｪｲ構造/ｲｰｼﾞｰﾘｾｯﾄｼｽﾃﾑ、分割ｼｰﾄ
横河範囲外：はつり工事、ﾓﾙﾀﾙ充填、養生及びｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
2次側配管及び押しﾎﾞﾀﾝ仕様の裏箱取付　1次側電源供給

有限会社　共成建設
千葉県市原市八幡671-1　tel:0436（63）7763　fax:0436(63)）7762
一級建築士事務所　千葉県知事登録　第 1-211-8790 号
一級建築士登録　第150941号　野中　統明

project	title	No.
NISHI-KEN　五井第二倉庫新築工事	建具表-1	A－15
date 2022.2.23 / drawn by	checked by / scale 1:200(A3)	